



## NÁVOD K VÝROBKU

# Servomotor elektrický táhlový do 10 kN ZEPADYN 670 typ 670

PŘILOŽEN NÁVOD K OVLÁDACÍ ELEKTRONICE DMS 3

### POUŽITÍ

pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné.

Servomotory lze použít jako vybrané zařízení nebo jeho část ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb. v platném znění o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. § 12 odst. 3 písm. b) bezpečnostní třídy 2 nebo 3 v platném znění o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Servomotory lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2, 3 a 4 ve smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. v platném znění o požadavcích na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. v platném znění o systému managementu kvality

Servomotory lze použít do prostředí, kde je vyžadována mechanická odolnost dle ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (třída AH2 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) a seizmická odolnost dle ČSN IEC 980 pro ověření seizmické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren v rozsahu parametrů 1Hz až 100 Hz a zrychlení 0,2 g konstantní.

Servomotory jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě **EU-670000**.

### POPIS

Servomotory jsou přímočaré, táhlové, s konstantní ovládací rychlostí přestavení výstupní části. Reverzační asynchronní motorek a samosvorný převodový mechanismus, jsou uloženy ve skříni s odnímatelným krytem. Vodiče se přivádějí ucpávkovými vývodkami. Výstupní táhlo je ukončeno spojkou pro spojení s ventilem. Konstrukce je řešena tak, že je možno prvky pro spojení upevnit dle provedení příslušného ventilu (příruba, sloupky apod.).

Rízení je možné buď třibodovým zapojením nebo ovladačem polohy, signálem 0 až 1V, 0 až 10 V, 0 až 20 mA a 4 až 20 mA. Ten převádí vstupní analogový signál na odpovídající polohu servomotoru. Poloha je snímána odporovým vysílačem. Vstupní signál lze změnit propojkami, krajní polohy nastavit tlačítky nebo pomocí počítače. Tím lze ještě nastavit horní a dolní pásmo necitlivosti, měnit způsob chování ovladačů při překročení nastaveného rozpětí o 5 % (otevřít, zavřít, bez reakce, dojezd do koncové polohy ve směru signálu).

Vybaveny mohou být vedle vypínačů síly, ukazatele polohy, tepelné pojistky poháněcího motoru a ručního ovládání:

- dvěma signalizačními spínači, stavitelnými v celém rozsahu pracovního zdvihu
- odporovým vysílačem polohy 100 Ω (jedním nebo dvěma)
- odporovým vysílačem polohy s převodníkem signál 4 až 20 mA pro dvouvodičové zapojení do měřicí smyčky (napájení přímo z měřeného signálu)
- kapacitním vysílačem polohy CPT1/A - signál 4 až 20 mA, dvouvodič (napájení z pomocného zdroje)
- topným odporem

### PRINCIP

- Záběrná síla se přenáší na matici táhla po stlačení sloupce talířových pružin umístěného mezi kuličkovými ložisky, ve kterých je matice uložena. Posunutím matice v axiálním směru jsou ovládané vypínače síly. Při dosažení hodnoty vypínací síly, v obou směrech pohybu výstupního táhla v celém pracovním zdvihu, dojde k jejich vypnutí.
- Zdvih táhla servomotoru je pro polohu "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" určen pracovním zdvihem ventilu. Poloha táhla "OTEVŘENO" musí být vymezena dorazem mimo servomotor, nebo lze použít polohový mikrospínač k vypnutí poháněcího motoru.
- Poloha sepnutí obou polohových signalizačních vypínačů je samostatně stavitelná v celém rozsahu pracovního zdvihu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Provedení přístroje:

- s napájením AC 230 V dle ČSN EN 61140 ed. 3 jako elektrické zařízení třídy ochrany I, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2
- s napájením AC 24 V dle ČSN EN 61140 ed. 3 jako elektrické zařízení třídy ochrany I, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2

Servomotor má vnitřní a vnější ochrannou svorku, které jsou vzájemně propojeny.

Servomotor nemá pojistku síťového napájení a musí se jistit vnější pojistkou podle ČSN EN 60127-2 ed. 3.

#### Elektrická pevnost

provedení se síťovým napájením AC 230 V:

- obvod napájení a signalizačních vypínačů proti ochranné svorce AC 1500 V
- obvod napájení a signalizačních vypínačů proti obvodu vysílače AC 2300 V
- obvod vysílače proti ochranné svorce AC 500 V

provedení s napájením AC 24 V:

- obvod napájení a signalizačních vypínačů proti obvodu vysílače AC 740 V
- obvod napájení a signalizačních vypínačů proti ochranné svorce AC 500 V
- obvod vysílače proti ochranné svorce AC 500 V

**Elektrický izolační odpor:** min. 20 MΩ

#### Napájení

provedení se síťovým napájením AC 230 V:

- Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz
- Tolerance napájecího napětí: ±10 %
- Tolerance kmitočtu sítě: 48 ÷ 52 Hz

provedení s napájením AC 24 V:

- Druh napájecí sítě: AC 24 V 50Hz
- Tolerance napájecího napětí: ±10 %
- Tolerance kmitočtu sítě: 48 ÷ 52 Hz

Proti přetížení je motor chráněn tepelnou pojistkou, která vypne po dosažení teploty cca 130 ± 5°C.

**Elektrický příkon:** 38,5 VA  
topný odpor 15 W  
IP 65

**Krytí** dle ČSN EN 60529:

#### Pracovní poloha:

Libovolná, poloha se svislou osou výstupního hřídele se považuje za základní. Nedoporučuje se však umístění pod ovládané zařízení.

**Hmotnost:** cca 11 kg  
**Druh provozu:** trvalý

**Použité materiály:**  
skříň plech ocelový

#### Elektrické připojení:

- svorky šroubové pro průřez vodičů do 1,5 mm<sup>2</sup>
- průchodky CAPRI newcap pa PG13 pro průměr kabelu 6 až 12 mm

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Prostředí je definované skupinou parametrů a jejich stupní přísnosti IE 36 dle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek.

**Teplota okolního prostředí:** - 25 až + 55 °C

Při provozu v teplotě pod -15°C a ve vlhkém prostředí nutno zapojit odpor, a to i je-li servomotor v klidu (kód T1).

#### Relativní vlhkost okolního prostředí:

10 až 100 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H<sub>2</sub>O/kg suchého vzduchu

**Atmosférický tlak:** 70 až 106 kPa

#### Vibrace:

- kmitočtový rozsah [Hz] 10 až 150
- amplituda výchylky [mm] 0,15
- amplituda zrychlení [m.s<sup>-2</sup>] 20

**Elektromagnetická kompatibilita** dle ČSN EN 61326-1 ed. 2:  
Mezní hodnoty rušivého napětí na síťových svorkách dle ČSN EN 55011 ed. 4: třída A, skupina 1  
Elektrostatické výboje, ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:  
4 kV kontakt, 8 kV vzduchem, funkční kritérium B  
Vnější elektromagnetické pole, ČSN EN 61000-4-3 ed.3:  
10 V/m 80-1000 MHz, 80% AM 1kHz, funkční kritérium A  
Rychlé přechodové jevy, ČSN EN 61000-4-4 ed. 3:  
2 kV napájení, 1 kV Sig. I/O, funkční kritérium B  
Rázový impuls ČSN EN 61000-4-5 ed. 3:  
1 kV napájení symetrické a signálové I/O, funkční kritérium B  
2 kV napájení nesymetrické, funkční kritérium B  
Indukované vf. pole ČSN EN 61000-4-6 ed. 4:  
3 V, 0.15 – 80 MHz, funkční kritérium A  
Magnetické pole síťového kmitočtu, ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:  
30 A /m, funkční kritérium A  
Poklesy výpadku napájení podle ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:  
30 %, doba trvání 10 ms funkční kritérium A  
60 %, doba trvání 100 ms funkční kritérium C  
60 %, doba trvání 1000 ms funkční kritérium C  
>95 %, doba trvání 5000 ms funkční kritérium C

## METROLOGICKÉ ÚDAJE

**Jmenovitá síla a rychlost přestavení výstupní části:** viz tabulka 1

**Přesnost jmenovité síly:** ± 10 %  
**Přesnost rychlosti přestavení výstupní části:** ± 10 %.

**Pracovní zdvih servomotoru:** min. 12 mm, max. 50 mm  
Minimální a maximální pracovní zdvih je vymezen pracovním zdvihem ventilu. Vypínače síly vypínají při dosažení nastavené hodnoty síly v libovolné poloze pracovního zdvihu.

**Vůle výstupní části při zatížení 25 % jmenovité síly:** max. 0,3 mm

**Časový interval pro reverzaci:** min. 50 ms (bez zatížení)

**Zatěžovatel** podle ČSN EN 60034-1 ed. 2:  
- přerušovaný chod S4 - 25 %, 100 až 1200 cyklů / hod.  
krátkodobě (max. 24 hodin)  
- krátkodobý chod S2 - 10 minut

**Hystereze signalizačních vypínačů:** max. 3°

**Zatížitelnost polohových vypínačů a signalizačních vypínačů:** AC 250 V / 5A odporová zátěž  
3A induktivní zátěž

**Parametry odporového vysílače** (vztaženo k max. zdvihu):

- celkový odpor	100 Ω ± 3 Ω
- zbytkový odpor v poloze " Z "	max. 10 Ω
- zbytkový odpor v poloze " O "	max. 10 Ω
- nelinearita	max. ± 1 %
- hystereze	max. 1 %
- zatížitelnost	max. 120 mA
- napájení	max. 12 V

**Parametry odporového vysílače**

**s převodníkem 4 až 20 mA** (vztaženo k max. zdvihu):

- napájení:	DC 12 až 45 V z bezpečného zdroje PELV nebo SELV
- zatěžovací odpor:	$R_z = (U-12)/0,02$ [Ω]
- doba ustálení po zapnutí napájení:	30 min.
- výstupní signál:	DC 4 až 20 mA DC 20 až 4 mA
- zvlnění:	max. 5 %
- nelinearita:	max. ± 1 %
- hystereze:	max. 1 %

**Parametry kapacitního vysílače s převodníkem** (vztaženo k max. zdvihu):

- výstupní signál	4 až 20 mA (případně 20 až 4 mA)
- nelinearita	max. ± 1 %
- hystereze	max. 1 %
- zatížitelnost	max. 20 mA
- zvlnění	max. 5 %
- napájení	DC 15 až 28 V
- zatěžovací odpor	500 Ω
- standardní nastavení sektoru vysílače	120°

Elektronika je galvanicky izolována od pouzdra.

**Parametry ovladače polohy:**

- napájení	AC 230 V AC 24 V
- vstupní signál - s maximální tolerancí ± 5 % lze změnit pomocí propojek, viz. čl. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ, NASTAVENÍ OVLADAČE POLOHY	0 až 1 V/ 10 kΩ 0 až 10 V/ 100 kΩ 0 až 20 mA/ 100 Ω 4 až 20 mA/ 100 Ω
- výstup	kontakt relé 250V/1A,
- chování při poruše	dojde do koncové polohy ve směru signálu (možné i otevřít, zavřít, bez reakce)
- doba vypnutí	150 s ± 10 % (2,5 min.) (nastavení možné 5 až 250 s)
- obnovení provozu	po vypnutí a zapnutí přístroje
- horní pásmo necitlivosti	2 % [nastavení možné 2 až 5 %]
- dolní pásmo necitlivosti	2 % [nastavení možné 2 až 5 %]
- průběh pohybu:	lineární

Možné úpravy parametrů viz. čl. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ, NASTAVENÍ OVLADAČE POLOHY.

## OZNAČOVÁNÍ

**Údaje na výrobním štítku na krytu přístroje:**

- ochranná známka výrobce
- Made in Czech Republic
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- druh napájecí sítě
- maximální příkon
- rychlost přestavení
- jmenovitá síla
- jmenovité napětí a proud vypínačů
- krytí
- hmotnost
- pracovní zdvih
- označení CE
- značka shody Δ (u vybraného zařízení)

Ve víku servomotoru je připojovací schéma.

## DODÁVÁNÍ

Servomotory se dodávají s namontovanou spojkou pro připojení na táhlo ventilu. Signalizační vypínač SZ je nastaven cca 2 mm před polohou „ZAVŘENO“ a signalizační vypínač SO je nastaven cca 2 mm před polohou „OTEVŘENO“, podle zdvihu. Není-li stanoveno jinak, dodávají se nastavené na zdvih 40 mm.

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak:

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- průvodní technická dokumentace v češtině:
  - o návod k výrobku
  - o návod k ovládací elektronice DMS3
  - o Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
  - o Prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (pouze u části vybraného zařízení dle vyhl. 358/2016 Sb. § 12, odst. 6)
  - o Prohlášení o shodě dle vyhlášky č 358/2016 Sb. § 12, odst. 3 (pouze u vybraného zařízení)
  - o zkušební protokol

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- EU prohlášení o shodě
- protokol o seizmické a vibrační kvalifikaci

## SPOLEHLIVOST

Předpokládaná životnost je 6 let, nejvýše však 3000 pracovních cyklů u servomotorů pro dálkové ovládání a 250000 cyklů u servomotorů pro automatickou regulaci s dobou práce uvedenou v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek.

## BALENÍ

Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balicích předpisů.

**DOPRAVA**

Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2 (tj. letadly a nákladními vozidly; v prostorech větraných a chráněných proti povětrnostním vlivům, vytápěné přetlakové nákladové prostory letadel).

**SKLADOVÁNÍ**

Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 11/1K3 podle ČSN EN 60721-3-1 (tj. v místech s teplotou mezi -5 až 45 °C a vlhkostí mezi 5 až 95%, bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdroju prachu a písku).

**OBJEDNÁVÁNÍ**

v objednávce se uvádí

- název
- objednací číslo výrobku
- specifikace (pokud je)
- zvláštní provedení po dohodě s výrobcem
- počet kusů

Pokud jsou výrobky objednány jako vybrané zařízení, uveďte za objednací číslo /VB, např. 670 123 / OP1, S1, R1, ZD40/VB)

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY**

Elektrický servomotor ZEPADYN  
670 3 / OP1, S1, R1, ZD40  
5 ks

**TABULKA 1 PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO SERVO MOTORU TÁHLOVÉHO – TYP 670**

SPECIFIKACE		OBJEDNACÍ ČÍSLO			
		670	x	x	x
Napájecí napětí	AC 230V, 50Hz		1		
	AC 24V, 50Hz		2		
Jmenovitá síla [kN]	4			1	
	6,3			2	
	8			3	
	10			4	
Rychlost přestavění výstupní části [mm / min]	6,3				1
	16				2
	25				3
	32				4
	50			1	5

Základní provedení: třibodové ovládání polohy, ruční ovládání, momentové spínače pro polohu O a Z a koncový polohový spínač, bez vysílače a připojovacích elementů.

**TABULKA 2 DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ ELEKTRICKÉHO SERVO MOTORU TÁHLOVÉHO – TYP 670**

KÓD	NÁZEV	PŘIPOJENÍ PODLE
OP1	ovládání polohy 0 až 1 V, 0 až 10 V, 0(4) až 20 mA - bez R2	
DMS3	ovládání polohy - řídicí jednotka DMS3	viz návod DMS3
ANP1	adaptér s nastavovacím programem pro servomotory s OP1	
S1	signalizační spínače SO a SZ	
R1	1 odporový vysílač 100 Ω	
R2	2 odporové vysílače 100 Ω - bez OP1 a I1	
R3	1 odporový vysílač 1000 Ω	
I1	převodník 4 až 20 mA – bez R2 a C1	
C1	kapacitní vysílač CPT1 – bez R2 a I1	
T1	topný odpor	
P2	sloupky rozteč 100; M16, spojka M12	Obr.1
P3	sloupky rozteč 132; M20; M10 × 1 / M16 × 1,5	Obr.2
P4	příruba Ø 80; M10 × 1 / M16 × 1,5	Obr.3
P5	sloupky rozteč 150; M20, spojka M20 × 1,5	Obr.4
P8	příruba Ø 57,5; spojka M12 × 1,25; ventil BR12	Obr.5
P9	sloupky rozteč 160; spojka M12 × 1,25; ventil BR11	Obr.6
P10	sloupky rozteč 160; spojka M16 × 1,25; ventil BR11	Obr.7

Kód se uvede za objednací číslo.

**MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ**

Servomotor se připojí na ovládané zařízení pomocí příruby nebo sloupků. Způsob upevnění je zřejmý z rozměrového nákresu na obrázcích 1 až 7.

**PŘIPEVNĚNÍ SERVO MOTORU K OVLÁDANÉMU ZAŘÍZENÍ**

**Provedení P2** podle obrázku 1:

Do příruby ventilů se našroubují nástavce sloupků. Sloupky servomotorů se zasunou do nástavců a zašroubují se převlečné matice.

**Provedení P3** podle obrázku 1:

Servomotor se nasadí na ventil a zajistí maticemi M20 × 1,5.

**Provedení P4** podle obrázku 2:

Servomotor s přírubou se nasadí na ventil a dotáhne 4 šrouby s maticemi.

**Provedení P5** podle obrázku 4:

Do příruby ventilu se našroubují nástavce sloupků. Sloupky servomotorů se zasunou do nástavců a zašroubují se převlečné matice.

**Provedení P8** podle obrázku 5:

Servomotor s přírubou se nasadí na ventil BR 12 a zajistí převlečnou maticí.

**Provedení P9** podle obrázku 6:

Servomotor se nasadí na přírubu ventilu BR 11 a zajistí maticemi M20 × 1,5.

**Provedení P10** podle Obrázku 7:

Servomotor se nasadí na přírubu ventilu BR 11 a zajistí maticemi M20 × 1,5.

**NASTAVENÍ SERVO MOTORU**

Pomocí ručního ovládání se nastaví táhlo servomotoru cca. 2 mm před dorazové sloupky v poloze „ZAVŘENO“. Táhlo ventilu stlačíme též do polohy „ZAVŘENO“.

Vřeteno ventilu se zašroubuje do spojky a zajistí maticí. Ručním ovládním se najede opakovaně do sedla ventilu, čímž se ověří, zda momentový spínač vypíná o sedlo ventilu, a ne o dorazové sloupky.

**ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ**

Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znalí podle § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Víko servomotoru se sejme po uvolnění dvou matic. Po sejmutí víka je přístupná svorkovnice pro připojení napájecího napětí, signalizačních vypínačů a odporového vysílače polohy, eventuálně převodníku 4 až 20 mA.

Servomotor připojte kabelem o max. Ø 12 mm na napájecí napětí až po mechanickém upevnění k ovládanému zařízení a po seřízení. Připojení proveďte izolovanými Cu vodiči s celkovým izolačním odporem min. 10 MΩ, dimenzovanými podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 s průřezem max. 1,5 mm<sup>2</sup>.

Součástí instalace u servomotoru musí být vypínač nebo jistič, umožňující odpojení přístroje od napájecí sítě. Po připojení vodičů vývodky řádně utěsněte vhodnou hmotou (např. Colorplastem).

Schéma zapojení je uvedeno na obrázku 8 a 9.

### PŘESTAVENÍ TÁHLA SERVMOTORU

Táhlo servomotoru se přestavuje pomocí kola ručního ovládání. Vysune se páčka ze dna skříně a otočí o 90°.

Kolík tam umístěný zajistí rozpojení převodu. Ruční kolo se zatlačí do skříně. Před uvedením do automatického provozu se vysune ruční kolo a kolík u páčky na dně skříně se přestaví zpět do zářezu.

### NASTAVENÍ KONCOVÉHO POLOHOVÉHO VYPÍNAČE

Vypínač KPO se nastaví na požadovaný zdvih po povolení šroubků M2, posunutím v drážce tak, aby sepnul na požadovaném zdvihu.

### NASTAVENÍ SIGNALIZAČNÍCH VYPÍNAČŮ

Servomotor se nastaví postupně do poloh, které mají být signalizovány. Posunutím v drážce, po povolení šroubku M2 se zajistí sepnutí příslušných vypínačů.

### NASTAVENÍ VYSÍLAČE

Vysílač je nastaven od výrobce na zdvih dle objednávky (není-li určeno jinak, tak 40 mm).

V případě volby jiného zdvihu se provede seřízení následujícím způsobem:

- lišta s pohybovým šroubem se přestaví do polohy "ZAVŘENO", od dorazu horního nosníku vzdálenost 2mm
- povolí se šrouby M4 upevňující úhelník s vysílačem, vymění se ozubené dvojkolo určující zdvih (dodává výrobní závod), posune se do záběru s ozubeným hřebem a šrouby se dotáhnou
- zkontroluje se hodnota zbytkového odporu dle údajů v návodu k výrobku čl. METROLOGICKÉ ÚDAJE, neodpovídá-li, nastaví se pootočením hřídele potenciometru
- táhlo se přestaví do polohy "OTEVŘENO" a zkontroluje se hodnota zbytkového odporu dle údajů v návodu k výrobku čl. METROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodiče obvodu vysílače mezi vývodkou a svorkovnicí je nutno vložit do PVC trubičky.

### NASTAVENÍ ODPOROVÉHO VYSÍLAČE S PŘEVODNÍKEM 4 až 20 mA

Převodník je nastaven od výrobce na zdvih dle objednávky. Při změně poloh "Z" a "O" je nutno postupovat následujícím způsobem:

Seřídí se vysílač podle odstavce nastavení vysílače.

Do výstupu ze snímače se zapojí miliampérmetr s přesností 0,2. Po připojení napájecího napětí je třeba nechat snímač teplotně ustálit. Po ustálení musí být výstupní proud na začátku polohy hřídele 4 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A a na konci 20 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A. Není-li tomu tak, postupně nastavujeme počáteční a koncovou polohu hřídele a pomocí trimrů jim odpovídající proud 4 a 20 mA, přičemž je třeba počítat s tím, že se hodnoty navzájem ovlivňují. Nastavení opakujeme do té doby, až proud při počáteční poloze hřídele bude 4 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A a na konci 20 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A nebo změříme hodnotu proudu při počátečním ( $I_{LO}$ ) a koncovém ( $I_{HO}$ ) natočení hřídele a pomocí vztahu (\*) vypočteme novou hodnotu  $I_{H1}$  pro koncové nastavení. Po nastavení této hodnoty trimrem "20 mA" natočíme hřídel do počáteční polohy a trimrem "4 mA" dostavíme hodnotu 4 mA. Poté nastavení zkontrolujeme. Není-li proud na začátku polohy hřídele 4 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A, a na konci 20 mA  $\pm$ 80  $\mu$ A, seřízení zopakujeme.

$$*) I_{H1} = 16 \times I_{HO} / (I_{HO} - I_{LO})$$

$I_{LO}$  - hodnota proudu při počátečním natočení hřídele


$I_{HO}$  - hodnota proudu při koncovém natočení hřídele

$I_{H1}$  - vypočtená hodnota proudu pro koncové natočení hřídele

### NASTAVENÍ REVERZACE

V závodě je nastaven normální směr chodu, tzn., že se proud zvětšuje se zvětšujícím se zdvihem. Při nastavení opačného směru vyjmeme propojky, otočíme je o 90° a nasadíme zpět, viz. následující obrázek. Potom zkontrolujeme, případně upravíme výstupní proud v obou polohách.

### Nastavení reverzace



### NASTAVENÍ OVLADAČE POLOHY

Ovladač je nastaven od výrobce na jmenovitý zdvih, vstupní signál dle objednávky (není-li určeno, tak 4 až 20 mA) a dojezd do koncové polohy ve směru signálu při jeho ztrátě.


Při změnách těchto parametrů se postupuje následujícím způsobem:

**Změna vstupního signálu u rozsahů začínajících nulou** se provede změnou osazení propojek dle tabulky 3.

TABULKA 3 OSAZENÍ PROPOJKAMI

Vstupní signál	Osazení propojky
0 až 1 V	J1, J2
0 až 10 V	J2
0 až 20 mA	J1, J3
4 až 20 mA	J1, J3

### Umístění propojek a tlačítek



**Změna vstupního signálu na 4 až 20 mA nebo ze 4 až 20 mA na signály začínající nulou** se provede změnou osazení propojek dle tabulky 4 a následnou kalibrací:

- připojit nastavitelný zdroj signálů proudu nebo napětí
- připojit napájení
- stisknout tlačítka 1 a 2 na 5 sec., po jejich uvolnění začnou souhlasně blikat svítivé diody (režim NASTAVENÍ)
- na zdroji nastavit dolní hodnotu napětí nebo proudu
- servomotor přestavit ručním ovládáním do dolní polohy; musí blikat obě LED; blikání pouze jedné signalizuje dosažení krajního dorazu a nebezpečí protočení snímače polohy; nutno pootočením potenciometru zvýšit hodnotu odporu (musí blikat obě diody)
- stisknout tlačítko 1 do probliknutí diody (uložení polohy do paměti)
- na zdroji nastavit horní hodnotu napětí nebo proudu
- servomotor přestavit ručním ovládáním do horní polohy; musí blikat obě LED; blikání pouze jedné signalizuje dosažení krajního dorazu a nebezpečí protočení snímače polohy; nutno pootočením potenciometru snížit hodnotu odporu (musí blikat obě diody)
- stisknout tlačítko 2 do probliknutí diody (uložení této polohy do paměti)
- stisknout tlačítka 1 a 2 na 5 sec. (potvrzení nastavených hodnot do paměti EEPROM)
- vypnout a zapnout napájení servomotoru
- na zdroji nastavit dolní hodnotu napětí nebo proudu, připojit napájení a servomotor musí dojet do dolní polohy
- na zdroji nastavit horní hodnotu napětí nebo proudu, připojit napájení a servomotor musí dojet do horní polohy

### ⚠ Upozornění!

**V průběhu seřizování nesmí dojít k přerušení napájení, jinak se celý postup musí opakovat!**

**Změna zdvihu nebo změna rozsahu vstupního signálu v rozsahu 30 % příslušného jmenovitého rozsahu** se provede postupem uvedeným výše, s požadovanými hodnotami vstupního signálu a zdvihu.

Při změně pracovního úhlu většího než 30% je nutné seřídít vysílač podle odstavce nastavení vysílače, přičemž kontrola nastavení koncových poloh je podle blikání diod. Vstupní signál se nastaví počítačem za použití nastavovacího programu.

Počítačem, připojeným k ovladači pomocí adaptéru a za použití nastavovacího programu, lze nastavit:

- krajní polohy
- dolní pásmo necitlivosti 2 až 5 %
- horní pásmo necitlivosti 2 až 5 %
- způsob chování ovladače při překročení nastaveného rozpětí o 5 % (otevřít, zavřít, bez reakce, dojezd do koncové polohy ve směru signálu)

Zajistí servis výrobního závodu nebo lze zakoupit nastavovací program a adaptér k počítači (kód ANP1).

#### NASTAVENÍ KAPACITNÍHO VYSÍLAČE S PŘEVODNÍKEM

Servomotor s vysílačem jsou seřizeny na zdvih dle objednávky. Není-li určeno, tak 40 mm. V případě volby jiného zdvihu se provede seřízení následujícím způsobem:

- seřídí se zdvih dle odstavce nastavení vysílače (bez kontroly zbytkového odporu)
- před začátkem seřizování kapacitního vysílače je nutno nalézt oblast, kde při zvětšujícím se zdvihu narůstá proudová hodnota
- po nalezení této oblasti se nastaví v poloze zavřeno hodnota 4 mA a to povolením přichytek a mechanickým natočením vysílače
- táhlo servomotoru se přestaví do polohy otevřeno a nastaví se hodnota 20 mA pootočením trimru, jehož hřídel je vyvedena na zadní stranu vysílače, o 90° od přívodních svorek (nikoli v ose vysílače). Pro seřízení je nutno použít šroubovák se šířkou 3 mm. Trimr nemá zarážky, nelze jej poškodit přetočením.
- v případě, že korekce proudu 20 mA je značná, je nutno opakovat seřízení na 4 i 20 mA ještě jednou dle předchozích odstavců. Nedoporučuje se použít úzké sektory příliš často, protože přídatné chyby se relativně více uplatňují. Nejvhodnější jsou sektory od 60 do 120°.

Vodiče obvodu vysílače mezi vývodkou a svorkovnicí je nutno vložit do izolační trubičky.

#### UVEDENÍ DO PROVOZU

Po montáži na ovládané zařízení, seřízení a připojení na napájecí napětí a svorky PE, je servomotor připraven k provozu.



#### Upozornění!

**Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být příčinou chybné funkce, snížení spolehlivosti, případně i poruchy nebo poškození přístroje bez nároku na záruční opravu.**

#### OBSLUHA A ÚDRŽBA

Ruční ovládání servomotoru je možné dle čl. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ, PŘESTAVENÍ TÁHLA SERVOMOTORU.

Pohybový šroub je při výrobě ošetřen kluzným lakem MOLYKOTE zajišťující bezobslužné trvalé mazání po celou dobu životnosti a přimazán tukem MOLYKOTE 165 LT. Ozubená kola a ložiska jsou mazána plastickým mazivem MOGUL LV2 M (přísada siričková molybdeničitá).

Po ročním trvalém provozu se doporučuje namazat potřebná místa uvedeným mazivem, které dodává výrobce servomotoru.

#### NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly výrobce dodává po předchozí dohodě.

Motor s pastorkem	provedení	příslušná rychlost
272998	230V	6,3 mm/min
273009	24V	6,3 mm/min
273020	230V	16 až 32mm/min
273031	24V	16 až 32mm/min
273042	230V	50mm/min
273053	24V	50mm/min

#### ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 2113 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li v kupní smlouvě nebo jiném dokumentu stanoveno jinak.

Reklamací vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název výrobku, objednáčí a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

#### OPRAVY

Opravy provádí výrobce.

Do opravy se přístroj zasílá v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství.

#### VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

Provádí se v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí.

Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.

Výrobce zajišťuje bezplatný zpětný odběr označeného elektrozařízení od spotřebitele a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním.


Obal snímače je plně recyklovatelný.

Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty a elektroodpad se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem.







OBRÁZEK 5 - ROZMĚROVÝ NÁKRES – PŘIPOJENÍ P8



OBRÁZEK 6 - ROZMĚROVÝ NÁKRES – PŘIPOJENÍ P9



OBRÁZEK 7 - ROZMĚROVÝ NÁKRES – PŘIPOJENÍ P10



**OBRÁZEK 8 - SCHÉMA ZAPOJENÍ A NÁKRES SVORKOVNICE**

- a) provedení s odporovým vysílačem
- b) provedení s kapacitním vysílačem polohy
- c) provedení s převodníkem 4÷20 mA

SCHÉMA ZAPOJENÍ 230 V 50Hz






SCHÉMA ZAPOJENÍ 24 V 50 Hz




- KPO - koncový polohový vypínač pro polohu servomotoru „O“
- MO - vypínač síly pro polohu servomotoru „O“
- MZ - vypínač síly pro polohu „Z“
- SO - signalizační vypínač síly pro polohu servomotoru „O“
- SZ - signalizační vypínač síly pro polohu servomotoru „Z“
- V - vysílač 100Ω
- R - topný odpor
- M - motorek
- C - kondenzátor
- I1 - převodník 4-20 mA pro dvou vodičové zapojení do měřicí smyčky (napájení přímo z měř. signálu)
- C1 - kapacitní vysílač s převodníkem


**OBRÁZEK 9 - SCHÉMA ZAPOJENÍ A NÁKRES SVORKOVNICE**

Řízení 0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

## SCHÉMA ZAPOJENÍ 230V 50Hz



## ZAPOJENÍ SVORKOVNICE 24V 50Hz



- KPO - koncový polohový vypínač pro polohu servomotoru "O"
- MO - vypínač síly pro polohu servomotoru "O"
- MZ - vypínač síly pro polohu "Z"
- SO - signalizační vypínač síly pro polohu servomotoru "O"
- SZ - signalizační vypínač síly pro polohu servomotoru "Z"
- V - vysílač 100Ω
- R - topný odpor
- M - motorek
- C - kondenzátor
- I1 - převodník 4÷20mA pro dvou vodičové zapojení do měřicí smyčky (napájení přímo z měřeného signálu)
- C1 - kapacitní vysílač s převodníkem 4÷20mA

červen 2018

© ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka

tel.: spojkovatel: 493 761 111  
fax: 493 721 194  
e-mail: obchod@zpanp.cz

www.zpanp.cz  
bankovní spojení: ČSOB HK  
číslo účtu: 271 992 523/300

IČO: 46 50 48 26  
DIČ: CZ46504826

